

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за сентябрь 2021год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		20	20	20
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	9,2	39,1	42,0
5	Мутность	мг/дм ³	1,5	<1,0	51,8	24,0
6	Водородный показатель рН	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	8,0
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	2,59	5,0	1,62
8	Щелочность	ммоль/дм ³		3,2	3,2	2,1
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,5	3,35	2,6
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	220	230	230
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	100	104	116
12	Хлориды	мг/дм ³	350	13,0	19,0	15,0
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,018	<0,023	<0,020
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	1,01	0,98	0,95
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,63	0,62	0,58
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,17	<0,21	<0,27
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	0,014	0,013
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	< 0,5	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	< 0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,53	0,53
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,8	2,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,26	5,26
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,25	0,25
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Горячкин А.А.

Начальник лабораторией

Бурцева Т.И.

